

**ARRETE MUNICIPAL PORTANT APPROBATION DU SCHEMA
COMMUNAL DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE**

Le Maire de la Commune d'AUSSEVIELLE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2213-32, L2225-1 à 4 et R2225-1 à 10 (décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2021, portant approbation de la révision du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du département des Pyrénées-Atlantiques ;

Vu les normes relatives aux poteaux et bouches incendie de 1990 à 2009,

Vu l'avis favorable du SDIS relatif à la révision du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie en date du 02/08/2023,

Vu l'arrêté du Maire en date du 20/08/2020 portant approbation du Schéma Communal de Défense Extérieure contre l'Incendie,

Considérant la nécessité d'identifier les risques à prendre en compte,

Considérant qu'il a lieu de fixer, en fonction de ces risques, la quantité d'eau, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources,

Considérant que la base de données des points d'eau incendies (PEI), tenue à jour par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, est actualisé conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, notamment aux procédures d'échanges d'informations entre partenaire de la défense extérieure contre l'incendie,

Considérant l'obligation de transmettre le dispositif de contrôle des points d'eau incendie,

Considérant les conditions de mise à jour de l'arrêté du Maire en date du 20/08/2020,

ARRETE :

Article 1^{er} : GENERALITES

La défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.) a pour objet d'assurer, au regard des risques à défendre, l'alimentation en eau des moyens du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques par l'intermédiaire des points d'eau incendie identifiés à cette fin.

Les PEI concourant à la défense extérieure contre l'incendie de la commune d'Aussevielle sont recensés dans la base de données opérationnelle départementale du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées Atlantiques (SDIS 64).

Le service public de la DECI prévue à l'article L. 2225-2 du Code général des collectivités territoriales est assurée par la commune d'Aussevielle.

Il intervient en exécution de la police spéciale assurée par Monsieur le Maire d'Aussevielle.

Article 2 : DEFINITION DU TERRITOIRE DE COMPETENCE

Le présent arrêté est applicable sur la commune d'AUSSEVIELLE.

Nb : toute modification du territoire de compétence nécessite la mise à jour de cet arrêté.

Article 3 : LES POINTS D'EAU INCENDIE

L'état des points d'eau incendie, à la date de signature du présent arrêté, figure dans le tableau de l'annexe 1.

En fonction des risques, le présent arrêté fixe :

- la quantité ;
- la qualité (le type de point d'eau : poteau d'incendie, réservoir...);
- l'implantation ;

Des P.E.I. identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et des secours, ainsi que leurs ressources.

Article 4 – MISE A JOUR DES DONNEES

Chaque PEI sera édité, à travers le tableau communal des données DECI, constitué des éléments ou attributs définis et présentera les caractéristiques minimales suivantes :

- Localisation
- Type / Statut
- Volume ou débit / Pression attendu / Requis (en fonction des risques qu'il doit couvrir)
- Capacité de la ressource alimentant le PEI
- Numérotation

Article 5 – IDENTIFICATION DES RISQUES PARTICULIERS

Conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, le présent arrêté a pour objet d'identifier les risques particuliers à prendre en compte à l'échelle macroscopique du territoire et les besoins en eau pour y répondre.

Les établissements recevant du public, les installations classées pour la protection de l'environnement, défendus par des points d'eau incendie publics, doivent être intégré dans l'identification des risques.

| Référence réglementaire | Nature | Risques présents |
|--|--|---|
| Arrêté préfectoral du 3 décembre 2021 | Bâtiments | Risque courant très faible Risque courant faible Risque courant ordinaire Risque courant important |
| Articles L132-1 et L133-2 du code forestier | Espaces naturels (DFCI) | OUI / NON |
| Articles L515-15 du code de l'environnement | Plan de prévention approuvé des risques technologiques | NON |
| Article L562-1 du code de l'environnement | Plan de prévention approuvé des risques naturels | NON |
| Article L123-1 du code de la construction et de l'habitation | Sites ou établissements spécifiques (ERP) | OUI |
| Articles L511-1 du code de l'environnement | Installations classées pour la protection de l'environnement | OUI |

Article 6 – AGGRAVATION DES RISQUES

L'apparition de nouveaux risques (création de lotissement, implantation d'ERP, ...) sur le territoire nécessite la prise d'un nouvel arrêté de défense extérieure contre l'incendie.

Article 7 – QUANTITE D'EAU DE REFERENCE MINIMALE

Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie détermine, dans les dispositions générales, une quantité d'eau de référence en fonction du type de risque.

Le cas général se décline selon le tableau suivant :

| Risque | Catégorie | Ressource en eau minimale |
|--------------------|---|---|
| Courant | <i>Très faible</i> | Aucune D.E.C.I. sur avis du S.D.I.S. |
| | <i>Faible</i> | 30 m ³ utilisable en 1 heure |
| | <i>Ordinaire</i> | 60 m ³ utilisable en 1 heure |
| | <i>Important</i> | 120 m ³ utilisable en 2 heures |
| Particulier | Analyse particulière du S.D.I.S. En référence à l'instruction technique D9 | |

Article 8 - MODALITES DE REALISATION DES CONTROLES TECHNIQUES

Dans le cadre des contrôles techniques de mesures (débit/pression) des PEI, il a été décidé la mise en place d'une vérification annuelle conformément au RD DECI 64.

Une vérification de l'ensemble des points d'eau connus et validés par le SDIS 64 doit être réalisée périodiquement par les centres d'incendie et de secours sur leur secteur opérationnel de 1er appel : ce sont les reconnaissances opérationnelles périodiques.

Parallèlement une vérification technique destinée à évaluer les capacités des PEI est réalisée annuellement, à la charge de la mairie : ce sont les contrôles techniques périodiques.

La vérification périodique permet de réaliser et de mettre à jour un fichier et une cartographie des points d'eau nécessaires à la lutte contre l'incendie, ainsi que de réaliser un suivi de la conformité et de la disponibilité des hydrants dans le but d'assurer au SDIS 64 son rôle de conseiller technique auprès des élus.

Article 9 - MODALITES DE MISE A JOUR DU PRESENT ARRETE

La mise à jour du présent arrêté lorsqu'il y a aggravation des risques sur le territoire, devra faire l'objet de la procédure complète d'élaboration dudit arrêté.

La mise à jour du présent arrêté, pour la création ou la suppression d'un point d'eau incendie, entre dans les processus d'échanges d'informations entre le S.D.I.S. 64 et la collectivité. Cette mise à jour ne fait pas partie de la procédure complète d'élaboration de cet arrêté.

Article 10 – ANNULATION DU PRECEDENT ARRETE

Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent les dispositions de l'arrêté du Maire du 20/08/2020 fixant le SCDECI de la commune d'Aussevielle.

Fait à AUSSEVIELLE, le 9 novembre 2023

Le Maire,



Jacques LOCATELLI

ANNEXE 1 – arrêté D.E.C.I. / LISTE DES POINTS D'EAU INCENDIE

| LISTE DES POINTS D'EAU INCENDIE | | COMMUNE DE AUSSEVILLE | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|--|--------|----------------------|--|---------------------------------------|---|
| Arrêté du | Numéro d'arrêté : 59/2023 | | | | | | | |
| | | Mise à jour le | | | | | | |
| | |/...../..... | | | | | | |
| Numéro SDIS du PEI | Adresse | Nature P.E.I. (PI ou BI, diamètre, citerne ou réserve) | Débit horaire (m3/h) ou volume à | | Pression statique | Statut Public, privé, privé conventionné | Dispositif d'aspiration (oui, non) | Nature du dispositif d'aspiration Poteau ou bouche d'aspiration, puisard d'aspiration, trou d'homme citerne, cannes d'aspiration |
| | | | 1 bar | Volume | | | | |
| 1 | 06 Rue de la Mairie | PI Ø 100 | > 60 | - | 4.1 | Public | Non | - |
| 2 | 2 Chemin de l'Artigalot | PI Ø 100 | > 60 | - | 3.7 | Public | Non | - |
| 3 | 2 Chemin du Camp Romain | PI Ø 100 | 58 | - | 3.4 | Public | Non | - |
| 4 | 11 Chemin de Malapet | PI Ø 100 | 60 | - | 3.6 | Public | Non | - |
| 5 | 9 Rue du Béarn | PI Ø 100 | > 60 | - | 3.6 | Public | Non | - |
| 6 | 29 Rue de l'Ousse | PI Ø 100 | > 60 | - | 4.0 | Public | Non | - |
| 7 | 1 Impasse de l'Enclos | PI Ø 100 | > 60 | - | 3.9 | Public | Non | - |
| 8 | 41 Chemin de la Serre | PI Ø 100 | 54 | - | 3.3 | Public | Non | - |
| 9 | 28 Rue du Pont neuf | PI Ø 100 | > 60 | - | 4.0 | Public | Non | - |
| 10 | 18 Rue Dubrowski | PI Ø 100 | > 60 | - | 4.0 | Public | Non | - |
| 11 | 4 Allée des Gourgots | PI Ø 100 | 56 | - | 3.6 | Public | Non | - |
| 12 | 14 Allée du clos | BI Ø 100 | > 60 | - | 3.9 | Public | Non | - |
| 13 | 28 Chemin des Prés | PI Ø 100 | 40 | - | 3.0 | Public | Non | - |
| 14 | Allée des bois | PI Ø 100 | 55 | - | 3.5 | Public | Non | - |
| 15 | Rue Cazalaa | BI Ø 100 | > 60 | - | 3.7 | Public | Non | - |
| 16 | Allée Coublucq | BI Ø 100 | > 60 | - | 5.6 | Public | Non | - |
| 17 | Allée des Tautzias | PI Ø 100 | 54 | - | 3.5 | Public | Non | - |

